

02 Sinceny 📍

20 août 2003. Incendie et explosion d'un transformateur EDF contenant 80 l de PCB. (fiche accident ARIA n° 25397).

🇫🇷 📄 📅 📍 📄 N°25397 - 20/08/2003 - FRANCE - 02 - SINCENY

👤 📄 📅 📍 📄 40.1E - Distribution et commerce d'électricité

🔑 📄 📅 📍 📄 Un incendie suivi d'une explosion détruit un transformateur électrique contenant 80 l de PCB. Les abonnés restent alimentés par ailleurs. Les pompiers ont maîtrisé le sinistre à l'aide d'une lance à mousse. L'intervention se termine 2 h plus tard.