

13 Marseille ● Hôpital

18 mai 2005. Fuite de 50 l de PCB contenus dans un transformateur dans les sous-sols de l'hôpital. (fiche accident ARIA n° 29847).

🇫🇷 □ □ □ □ □ N°29847 - 18/05/2005 - FRANCE - 13 - MARSEILLE

🏥 □ □ □ □ □ 85.1A - *Activités hospitalières*

🔑 □ □ □ □ □ Dans les sous-sols d'un hôpital, 50 l de diélectrique contenant des PCB fuient d'un transformateur. Les secours colmatent la fuite et absorbent la substance avec du sable. Aucune émanation de gaz n'est constatée et le danger de contamination est écarté. Des sociétés spécialisées se rendent sur les lieux pour récupérer les déchets et vidanger le transformateur.