

13 Port-Saint-Louis ● Acierie désaffectée

En février 1993, 200 l de pyralène s'échappent d'un transformateur d'une aciérie désaffectée depuis plus de 10 ans.

8 février 1993

POLLUTION

Fuite de pyralène dans une aciérie désaffectée

□ Une fuite d'environ 200 litres de pyralène a été décelée cette semaine dans une aciérie, désaffectée depuis près de dix ans, de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), à l'extrême sud-est de la Camargue. La fuite a été détectée lundi dernier sur la zone industrielle du Mazet par les pompiers communaux qui ont aussitôt dressé un balisage et alerté la mairie de la localité. Le fluide toxique s'est échappé d'un transformateur.

ROBIN DES BOIS

Association de protection de l'Homme
et de l'environnement

14, rue de l'Atlas - 75019 Paris

01.48.04.09.36