

Liste de(s) critère(s) de la recherche

-



**N°11549 - 18/08/1997 - FRANCE - 16 - BROSSAC**

*C10.11 - Transformation et conservation de la viande de boucherie*

Un transformateur contenant 300 kg d'Askarel (PCB) explose dans une usine de production de viande de boucherie. Douze employés sont évacués. S'étant rendus sur les lieux, 2 d'entre eux légèrement incommodés par des vapeurs d'acide chlorhydrique sont hospitalisés pour des examens médicaux. Une usure de l'appareil et une sollicitation plus forte des groupes froids en raison de la température extérieure seraient à l'origine du sinistre. L'explosion en ouvrant la porte du local électrique a permis un écoulement de l'Askarel hors du bâtiment. Une entreprise extérieure enlève les déchets pollués par des PCB et les stocke illégalement sur son site. Un arrêté de mise en demeure est proposé pour les évacuer et les traiter en centre agréé.

