

Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 39161

 **N°39161 - 24/10/2010 - FRANCE - 18 - SAINT-HILAIRE-DE-COURT**
D35.13 - Distribution d'électricité
Vers 16h30, un transformateur électrique aérien prend feu et relâche 50 kg de polychlorobiphényle (PCB). 13 pompiers se rendent sur les lieux. Le service de distribution de l'électricité dépose le transformateur et le remplace pendant que les pompiers récupèrent le produit avant migration dans l'environnement. La gendarmerie et un élu se rendent sur les lieux.