

22 Saint-Brieuc 🟡 Lycée

28 juin 2005. 4 personnes sont hospitalisées après contact avec des PCB. Elles avaient curé un fossé dans lequel se trouvait un transformateur au pyralène. (fiche accident ARIA n° 30143).



N°30143 - 28/06/2005 - FRANCE - 22 - SAINT-BRIEUC

80.3Z - Enseignement supérieur

Quatre personnes sont hospitalisées pour des démangeaisons des membres inférieurs certainement dues au contact avec un mélange eau / PCB. En effet, elles avaient nettoyé et vidangé dans un lycée un fossé dans lequel de l'eau s'était accumulée et se trouvait un ancien transformateur au pyralène.