


## Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 1938

 **N°1938 - 12/05/1990 - FRANCE - 24 - AUDRIX**  
*D35.13 - Distribution d'électricité*  
Une fuite de 40 l de pyralène a lieu sur un transformateur du gestionnaire du réseau électrique publique. L'enlèvement et la décontamination sont assurés par une société spécialisée.