

31 Fenouillet ●

20 février 1998. Explosion d'un transformateur électrique. 200 l de PCB se répandent sur le sol. (fiche accident ARIA n° 12224).

🇫🇷 □ □ □ □ □ □ N°12224 - 20/02/1998 - FRANCE - 31 - FENOUILLET

🏭 □ □ □ □ □ □ 36.6E - *Autres activités manufacturières n.c.a.*

🔑 □ □ □ □ □ □ A la suite d'une surchauffe, un transformateur électrique explose et 200 l de PCB se répandent sur le sol sur une surface de 30 m². Une personne est hospitalisée. Un périmètre de protection est mis en place et la zone contaminée est recouverte d'une bâche en attendant l'intervention d'une entreprise spécialisée en décontamination des sols. Vingt-huit personnes sont en chômage technique.

€ □ □ □ □ □ □