




Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 13168

 **N°13168 - 16/07/1996 - FRANCE - 33 - FLOIRAC**

 **D35.13 - Distribution d'électricité**

 Une pollution d'hydrocarbures provoquée par l'explosion d'un transformateur électrique à la suite d'une défaillance mécanique se produit sur La GARONNE. Plusieurs kilomètres de traînées irisées et quelques nappes d'huiles susceptibles de contenir des PCB dérivent avec les courants de marée. Les pompiers installent un barrage. La régie de distribution électrique est sanctionnée.