


Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 27913

 **N°27913 - 07/09/2004 - FRANCE - 33 - SAINT-DENIS-DE-PILE**
YYY.YY - *Activité indéterminée*
Une fuite de pyralène se produit sur un transformateur en cours de démontage : 150 l se répandent sur de la terre (532 kg initialement contenus dans l'appareil). Les secours établissent un périmètre de sécurité et mettent en place un bac de rétention. Une entreprise se charge de la récupération et du retraitement du pyralène ainsi que des terres polluées.