

34 Béziers ●

Des récupérateurs de cuivre renversent un transformateur aux PCB dans des chais désaffectés. 250 l se déversent sur la voie publique et le réseau d'eau usées. (fiche accident ARIA n° 32478).

🚒 ☐☐☐☐☐☐ N°32478 - 28/10/2006 - FRANCE - 34 - BEZIERS

🚒 ☐☐☐☐☐☐ 63.1D - Entreposage frigorifique

🚒 ☐☐☐☐☐☐ Lors d'un vol par effraction dans des chais désaffectés, un transformateur datant de 1972 contenant 365 kg d'ascarel, est renversé pour récupérer les métaux situés à l'intérieur de l'appareil. 250 l de PCB s'en écoulent et atteignent la voie publique. Les pompiers récupèrent le produit avec des matériaux absorbants, ils estiment qu'une petite quantité s'est écoulee dans le réseau d'eaux usées de la ville. Le gestionnaire du réseau et de la station d'épuration est averti.