




Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 39187

 **N°39187 - 28/10/2010 - FRANCE - 35 - FOUGERES**

 *C25.72 - Fabrication de serrures et de ferrures*

 Un feu se déclare vers 13 h sur un transformateur électrique contenant des PCB dans une entreprise de travail des métaux et de traitement de surface. Un périmètre de sécurité est mis en place et 5 riverains sont évacués ; 40 employés sont en chômage technique durant l'après-midi. L'intervention des secours s'achève vers 16 h. Cinq entreprises ont été privées d'électricité durant la panne électrique d'1 h qui a affecté le secteur.