







38 Saint-Just-Chaleyssin ●

19 août 1998. Incendie sur un transformateur aux PCB dans une laiterie (fiche accident ARIA n° 13418).

 N°13418 - 19/08/1998 - FRANCE - 38 - SAINT-JUST-CHALEYSSIN

  15.5A - Fabrication de lait liquide et de produits frais

  Dans une laiterie, un incendie se déclare sur un transformateur contenant des PCB. Les pertes d'exploitation s'élèvent à
  15 MF.