

Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 42147

 **N°42147 - 05/05/2012 - FRANCE - 38 - LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE**

D35.13 - Distribution d'électricité

Lors d'un orage, la foudre s'abat vers 23h30 sur un bâtiment abritant un transformateur contenant 20 l de PCB dont une partie s'écoule sur la dalle du bâtiment. Des traces d'huiles sont visibles le long de la route. Les secours endiguent la fuite et placent des boudins absorbants et des buvards. L'exploitant du transformateur l'évacue dans un bac étanche et récupère le boudins et les buvards vers 0h50.

