


Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 23999

 **N°23999 - 05/02/2003 - FRANCE - 41 - BLOIS**

H49.41 - Transports routiers de fret

A la suite d'une défaillance de l'arrimage lors d'un freinage brutal, une fuite se produit sur un transformateur contenant 2 000 l de pyralène chargé sur un poids lourd. Quinze personnes d'un hôtel à proximité sont évacuées ; 500 l de pyralène se sont répandus sur 4 km de chaussée et 1 500 l sont récupérés. Une société spécialisée dépollue le site. La durée des travaux est estimée entre 4 et 7 jours.