


Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 40609

 **N°40609 - 04/07/2011 - FRANCE - 42 - SAINT-ETIENNE**

C24 - Métallurgie

Alerté vers 17h30 pour un cambriolage dans une ancienne usine métallurgique, la police constate la présence de polychlorobiphényle (PCB) dans la cuvette de rétention d'un transformateur électrique. Les secours sécurisent les lieux et l'ancien exploitant est informé des faits. Le lendemain, une entreprise spécialisée pompe les PCB déversés. Selon la presse, l'huile a vraisemblablement été déversée pour alléger le transformateur contenant du cuivre lors de la tentative de vol.