


Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 39619

 **N°39619 - 16/01/2011 - FRANCE - 44 - SAINT-HERBLAIN**

YYY.YY - *Activité indéterminée*

A 17h45, un transformateur électrique hors service est retrouvé démembré dans une zone d'activité désaffectée sans habitation ni cours d'eau ; 800 l d'un mélange d'huile et de polychlorobiphényle (PCB) se sont écoulés sur le sol. Les secours obturent les regards d'égouts et utilisent des buvards absorbants. Les terres et boues polluées sont excavées le lendemain. La préfecture est informée de la pollution.