

47 Andiran ●

18 mai 1996. Dans un moulin, la foudre éventre un transformateur contenant 315 kg d'Askarel. (fiche accident ARIA n° 8909).

🇫🇷 ☐☐☐☐☐ N°8909 - 18/05/1996 - FRANCE - 47 - ANDIRAN

📍 ☐☐☐☐☐ 15.6A - Meunerie

🌳 ☐☐☐☐☐ La foudre éventre la cuve d'un transformateur contenant 315 kg d'askarel (PCB) dans un moulin. Une société spécialisée

€ ☐☐☐☐☐ récupère le produit dans un bac de rétention. .