

## 47 Fumel ●

15 septembre 1993. 5 l de pyralène se répandent sur le sol d'une fonderie suite à la rupture de plusieurs condensateurs. (fiche accident ARIA n° 4770).



N°4770 - 15/09/1993 - FRANCE - 47 - FUMEL

27.5A - Fonderie de fonte

A la suite de la rupture de plusieurs condensateurs, 5 l de PCB se répandent dans un local de l'usine.