






Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 38148

 N°38148 - 04/05/2010 - FRANCE - 54 - JOEUF

  YYY.YY - *Activité indéterminée*

  A la suite d'un acte de malveillance, 150 l de pyralène s'échappent d'un transformateur électrique hors-service. Les pompiers interviennent vers 10h50. Une société spécialisée récupère et traite le diélectrique. La police et un élu se sont rendus sur les lieux.

