


## Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 21628

 **N°21628 - 03/01/2002 - FRANCE - 54 - LAXOU**

*K65.12 - Autres assurances*

Dans un centre de mutuelle, une fuite d'une dizaine de litres de pyralène a lieu lors de la manutention d'un transformateur à remplacer. La fuite est limitée grâce à un merlon de terre de 10 m<sup>2</sup>. Le transformateur relevé à l'aide d'un camion-grue est stocké sur une bâche. Une société spécialisée récupère le pyralène.