


**54 Blénod-les-Pont-à-Mousson** ● friche industrielle

Le 17 septembre 2007. Fuite de 500 l de PCB d'un transformateur sur une friche industrielle. « Le liquide se répand en terre mais les services sanitaires ne redoutent aucun risque pour la nappe phréatique ».

Fiche accident ARIA n° 33640

**N° 33640 - 17/09/2007 - FRANCE - 54 - BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON**

**YYY.YY - Activité indéterminée**



**Une fuite de 500 l de pyralène est découverte vers 20h15 sur un transformateur vétuste implanté sur un site industriel désaffecté. Le liquide se répand sur le sol en terre, cependant les services sanitaires ne redoutent aucun risque de pollution de la nappe phréatique. L'inspection des installations classées est prévenue par la préfecture ; une entreprise spécialisée est mandatée pour dépolluer le site.**