













## Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 42236

      **N°42236 - 02/06/2012 - FRANCE - 60 - PONT-SAINTE-MAXENCE**

      *YYY.YY - Activité indéterminée*

      Des fuites de PCB sont constatées vers 12h40 sur 2 transformateurs renversés sur le sol en béton d'un bâtiment désaffecté. Les secours épandent du plâtre pour limiter la dispersion du produit. Le propriétaire du bâtiment nettoie le site et évacue les transformateurs.