


Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 41702

 **N°41702 - 30/01/2012 - FRANCE - 67 - MUNDOLSHEIM**

D35.13 - Distribution d'électricité

Un transformateur électrique à bain d'huile (PCB) en cours de démantèlement prend feu vers 13h20 dans un centre de distribution d'électricité. Les services de l'électricité consignent 2 lignes à haute tension sans perturbation de la distribution d'énergie ; les pompiers éteignent les flammes avec 2 lances à mousse et refroidissent l'équipement.