


Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 41022

 **N°41022 - 29/09/2011 - FRANCE - 67 - OBENHEIM**

C25.73 - Fabrication d'outillage

Un écoulement de 10 l de polychlorobiphényle (PCB) est constaté vers 18h30 sur un transformateur électrique dans une entreprise de fabrication d'outillages pour la menuiserie en cessation d'activité depuis 2000. Les pompiers relèvent le transformateur qui avait été déplacé sur une cinquantaine de mètres et récupèrent le produit écoulé avec des absorbants. L'inspection des installations classées effectue une enquête. Le 30/09, un arrêté préfectoral prescrit l'évacuation de l'appareil sous 24 h.