


67 Niedermodern ● ex-Supermarché

Le 18 janvier 2010. Fuite de PCB d'un transformateur détérioré sur le chantier d'un ex-supermarché.

Fiche accident ARIA n° 37737

N° 37737 - 18/01/2010 - FRANCE - 67 – NIEDERMODERN

G47.11 - Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire



Les pompiers sont alertés d'une fuite de PCB sur un transformateur électrique situé sur un chantier de démolition d'un supermarché. Les secours épandent des produits absorbants sur la flaque de polychlorobiphényles de 15 m² qui s'est répandue sur le parking du magasin. La zone souillée est balisée et des bouches d'égouts sont obstruées par précaution. La municipalité prend contact avec une entreprise spécialisée pour éliminer les déchets ainsi qu'avec le responsable du déversement qui a pu être identifié. Selon les pompiers, la fuite se serait produite 3 à 4 jours plus tôt à la suite de la détérioration du transformateur.