

72 Voivres-les-Le-Mans ●

25 juin 2004. Un transformateur électrique détérioré fuit lors de son chargement. (fiche accident ARIA n° 27446).

N°27446 - 25/06/2004 - FRANCE - 72 - VOIVRES-LES-LE-MANS

YY.OZ - Activité indéterminée

Lors du chargement dans une entreprise vers 18h30 de déchets divers dans une benne : gravats, transformateur électrique... Ce dernier est détérioré et une fuite de diélectrique se produit. En l'absence d'informations sur la présence ou non de PCB, l'appareil est placé sur une rétention provisoire sous surveillance. L'exploitant prendra contact avec une entreprise spécialisée pour son enlèvement et traitement. Trois ouvriers qui auraient été en contact avec le produit font l'objet d'une visite médicale de contrôle.