

## 84 Bollène ●

2 juillet 2003. 457 kg de PCB sont déversés sur le sol par des récupérateurs de métaux dans une entreprise de traitement de surface. (fiche accident ARIA n° 25142).



**N°25142 - 02/07/2003 - FRANCE - 84 - BOLLENE**



*28.5A - Traitement et revêtement des métaux*



A la suite d'un acte de vandalisme sur un transformateur, 456 kg de PCB sont déversés sur le sol. Le transformateur détérioré est évacué. L'exploitant prend des mesures d'assainissement du sol.