


Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 3798

 **N°3798 - 18/08/1992 - FRANCE - 88 - NEUFCHATEAU**

E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau

Dans les locaux désaffectés d'une ancienne station de pompage, des voleurs renversent un transformateur au pyralène pour s'emparer du cuivre ; 50 l de pyralène se déversent sur le sol, puis dans l'ABREUVOIR. Les pompes dans le ruisseau sont suspendues. L'alimentation en eau potable de la ville est raccordée à une autre ressource. Des analyses révèlent des traces de pollution d'un niveau inférieur au seuil dangereux. La terre contaminée est enlevée et le ruisseau est dragué.