

## 89 Auxerre ●

26 avril 2006. Incendie sur un transformateur au PCB dans une usine de fabrication de piles et accumulateurs électriques. (fiche accident ARIA n° 29733).

 N°29733 - 26/04/2005 - FRANCE - 89 - AUXERRE  
 31.4Z - *Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques*  
 Dans une usine de fabrication d'accumulateurs électriques, un feu se déclare vers 15 h sur un transformateur au PCB implanté dans un local de 20 m<sup>2</sup>. Le personnel de l'entreprise ne parvient pas à maîtriser l'incendie qui est finalement éteint par les pompiers publics avec des extincteurs à poudre. L'établissement étant en période de maintenance, l'accident n'a pas d'incidence sur la production.  
