


Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 4489

 **N°4489 - 07/05/1993 - FRANCE - 90 - FROIDEFONTAINE**
C23.32 - Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
Sur le site d'une ancienne tuilerie, 700 l de pyralène se répandent sur le sol après que des cambrioleurs aient vidangé la cuve d'un transformateur pour en récupérer le cuivre. Le sol est pollué sur 15 m² et sur une profondeur de 1 m. Les dégâts sont estimés à 0,85MF dont 0,046 MF en dégâts interne.