

93 Le Pré-Saint-Gervais ●

1^{er} août 1992. Explosion d'un transformateur EDF. Du pyralène est projeté sur les murs et le sol. (fiche accident ARIA n° 3909).

🇫🇷 □ □ □ □ □ □ N°3909 - 01/08/1992 - FRANCE - 93 - LE PRE-SAINT-GERVAIS

⚡ □ □ □ □ □ □ 40.1E - Distribution et commerce d'électricité

🌿 □ □ □ □ □ □ Un transformateur au PCB éclate. Des projections de pyralène sont relevées sur les murs et sur le sol. La société d'électricité et une entreprise spécialisée décontaminent les lieux et remplacent le transformateur ; 5 personnes sont examinées par précaution.