

Liste de(s) critère(s) de la recherche

-



**N°44266 - 30/08/2013 - FRANCE - 31 - TOULOUSE**

*H53.10 - Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel*

Un feu se déclare vers 12h10 sur un transformateur électrique contenant du polychlorobiphényle (PCB) dans un centre de tri postal désaffecté. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité, évacuent 100 gens du voyage et éteignent l'incendie vers 15 h avec de la poudre. Aucune pollution n'est relevée.