

Liste de(s) critère(s) de la recherche

-



**N°44491 - 22/10/2013 - FRANCE - 38 - REVENTIN-VAUGRIS**

*D35.11 - Production d'électricité*

Un feu se déclare à 14h50 sur un transformateur du réseau de distribution électrique. Les pompiers mettent en place un barrage de terre pour stopper l'écoulement des eaux d'extinction et épandent de l'absorbant en raison d'un écoulement de polychlorobiphényles (PCB) sur 200 m le long de la voie publique. Ils établissent un périmètre de sécurité de 200 m. Une entreprise de dépollution est contactée. Malgré le risque de pollution des pâturages, elle n'intervient que le lendemain matin en raison de conditions climatiques défavorables. L'inspection des installations classées et le maire ont été informés.