

Liste de(s) critère(s) de la recherche

-



N°44607 - 13/11/2013 - FRANCE - 64 - VIODOS-ABENSE-DE-BAS

D35.13 - Distribution d'électricité

Dans l'après-midi, un feu se déclare au niveau d'un transformateur contenant des polychlorobiphényles (PCB). Celui-ci explose lors de l'extinction à la mousse par les pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer, mais des projections se produisent sur une dizaine de mètre. Un périmètre de sécurité est mis en place. L'inspection des installations classées supervise la prise en charge des terres souillées par l'exploitant.