

Société SECODE

[REDACTED]
[REDACTED]

A Boves le 1er Juin 2020

Bonjour [REDACTED],

Comme convenu hier par téléphone, vous trouverez ci-dessous l'enchaînement des évènements suite à un départ d'incendie survenu sur le site de SECODE ce 31 Mai 2020.

Contexte :

- Les conditions météorologiques sont un temps chaud (26 °) et ensoleillé depuis 10 jours et sans aucune précipitation. Vent fort en direction de Sains en Amiénois.
- Le feu s'est déclaré sur le casier en exploitation (casier 6) en contre-bas du quai automatique N° 1.
- Le feu s'est déclaré sur des déchets adossés à notre dernière rehausse de digue.

Déroulement de l'incendie et des actions menées :

- La dernière ronde physique de surveillance du week-end, avant l'incendie, a eu lieu de 15h54 à 16h08 - Aucune anomalie
- Notre caméra filme le tout début d'incendie à 16h55.
- Un chauffeur VEOLIA ... de retour de collecte en déchèterie, appelle les pompiers dès 17h07 qui envoient immédiatement 2 puis 3 camions de pompiers (déclenchement du plan ETARE)
- Simultanément, la société de surveillance détecte l'incendie à 17h06 lors de leur ronde vidéo de surveillance anti-feu et appelle les pompiers à 17h10.
- Notre astreinte est prévenue dès 17h12.
- Je suis informé de l'incendie à 17h15 et quitte mon domicile à 17h20.
- Arrivée des pompiers sur site à 17h24. Une seule lance est déployée et l'arrosage commence.

Suite du déroulement de l'incendie et des actions menées :

- A 17h27, j'appelle les pompiers de mon véhicule qui m'informent entrer sur site.
- Arrivée astreinte sur site à 17h37 - Les déchets sont immédiatement étalés et étouffés par notre conducteur d'engin et refroidis en même temps par les pompiers.
- Maîtrise immédiate de l'incendie par les pompiers et notre conducteur d'engin
- J'arrive sur site à 17h43 pour coordonner les actions à mener.
- Je vous informe de cet évènement à 18h01 par téléphone.
- Les pompiers quittent le site à 18h25.
- Pendant 1 heure, notre conducteur d'engin étale les déchets et recouvre la zone impactée de craie pour éviter tout nouveau départ d'incendie.
- Notre conducteur d'engin et moi-même quittons le site à 19h29
- Le site restera surveillé physiquement en permanence toute la nuit --- > Aucune reprise de l'incendie

Conséquences :

- Aucun dégât majeur
- Aucune pollution avérée (si ce n'est ponctuellement, durant 1 heure, l'émission d'un panache de fumée).
- Le système d'étanchéité protégeant la nappe phréatique est intacte.
- Notre dispositif de dégazage n'a pas été impacté par cet incendie.

Nous restons à votre entière disposition.

Veuillez recevoir, [REDACTED] [REDACTED] nos sincères salutations

Cordialement

[REDACTED]
Directeur SECODE

