



**SAPEURS
POMPIERS**
Ille & Vilaine

GROUPEMENT PREVISION-OPERATION

SERVICE CTA-CODIS

Affaire suivie par [REDACTED]

☎ :

Mail: [REDACTED]

Références SL/LD-165CRSS-2021

MOULINS BROCHET

[REDACTED]
LA FORGE
9 AVENUE FELIX BROCHET
35640 MARTIGNE FERCHAUD

Rennes, le **05 MARS 2021**

OBJET : Rapport d'intervention

URGENT

Monsieur,

Suite à votre demande reçue le 23 février 2021, je vous communique le rapport attestant l'intervention des sapeurs-pompiers le 16/08/2020 à 03:41:52 au 11 ECE MOULIN BROCHET, MARTIGNE FERCHAUD.

Je vous en souhaite bonne réception.

Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur des Opérations

Pièces jointes : 1

Service Départemental
d'Incendie et de Secours
d'Ille-et-Vilaine

2 rue du Moulin de Joué
BP 80127
35701 RENNES Cedex 7
Tél : 02 99 87 65 43
Fax : 02 99 87 65 44



**SAPEURS
POMPIERS**
Ille & Vilaine

RAPPORT D'INTERVENTION

N° intervention : 20026479

- ➔ **Motif de départ :** FEU D'INDUSTRIE
- ➔ **Adresse de l'intervention :** 11 ECE MOULIN BROCHET, MARTIGNE FERCHAUD
- ➔ **Chronologie de l'intervention :**
- Date / Arrivée de l'appel : 16/08/2020 03:41:52
Date / Départ du 1er véhicule : 16/08/2020 03:53:08
Date / Arrivée du 1er véhicule : 16/08/2020 04:04:24
Date / Rentrée du dernier véhicule : 16/08/2020 16:57:47
- ➔ **Engagement Centre(s) de secours :** BAIN DE BRETAGNE - BAIS - JANZE - LA COUYERE - LA GUERCHE DE BRETAGNE - MARTIGNE FERCHAUD - RETIERS
- ➔ **Véhicules engagés :** 1 PEVSD - 1 EPS18AR - 3 CCRM - 1 CCGC - 2 VL - 1 FPT
- ➔ **Sortie :**
- Raison : FEU D'INDUSTRIE
Lieu général : industrie alimentaire diverses
Lieu précis : DIVERS
Actions menées :
- ➔ **Sinistré :**
- ➔ **Victime :**

Service Départemental
d'Incendie et de Secours
d'Ille-et-Vilaine

2 rue du Moulin de Joué
BP 801 27
35701 RENNES Cedex 7
Tél : 02 99 87 65 43
Fax : 02 99 87 65 44



**SAPEURS
POMPIERS**
Ille & Vilaine

➔ **Compte rendu :**

Centre MARTIGNE FERCHAUD : Nous sommes intervenus pour un feu industriel, à notre arrivée un bâtiment d'environ 200M² totalement embrasé, 2 LDMR 500. Sur les lieux : CCRM Martigné, FPT Retiers, EPS La guerche, VLCG Bais, PEVSD Bain, Gendarmerie, Maire,

Centre RETIERS : FPT Retiers : établissement d'une LDMR500 sur division alimentée par FPT Retiers. Pas d'alimentation du FPT lui-même. Reconnaissances effectuées sur sous-sol et étages,

Centre LA GUERCHE DE BRETAGNE : feu de bâtiment industriel - avons procédé à l'extinction et au dégarnissage,

Centre LA COUYERE : désengagés à notre arrivée sur les lieux,

Centre JANZE : contrôle de la température des bâtiments après l'extinction. Température inférieure à 50 degrés,

Centre BAIN DE BRETAGNE : Echange de 11 bouteilles d'air sur CCRM Martigné FPT Retiers EPS La Guerche.,

Centre BAIS : Feu bâtiment à usage de moulin. 200m² embrasés à notre arrivée. Bâtiment structure pierre et toiture ardoise. Total bâtiment avec le silo métallique environ 400m². Extinction au moyen de 4 LDMR500 dont 1 sur EPS. Enrayement de la propagation au silo métallique contenant du blé. Bâtiment imbriqué - difficulté d'accès. Point d'eau naturel à proximité pour l'alimentation. Demande du CCGR à cause du dénivelé important, mais le CCRM s'est quand même mis en aspi sur l'étang. EPS alimenté par CCRM. Demande caméra thermique et réserve ARI. Maire et Gendarmerie sur les lieux. Propriétaire injoignable. Route barrée dans les 2 sens. EDF a coupé le courant.

Service Départemental
d'Incendie et de Secours
d'Ille-et-Vilaine

2 rue du Moulin de Joué
BP 80127
35701 RENNES Cedex 7
Tél : 02 99 87 65 43
Fax : 02 99 87 65 44