

# Incendie dans une usine de régénération de solvants usagés

Home » Incendie dans une usine de régénération de solvants usagés

Rechercher parmi nos 50 000 accidents et publications



N° 54796 - 10/12/2019 - FRANCE - 28 - LUIGNY

C20.30 - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics



Vers 1 h, un feu se déclare dans un entrepôt de 1 500 m<sup>2</sup> d'une entreprise de régénération de solvants. L'exploitant déclenche le POI. Par mesure de précaution, l'A11 est fermée dans les 2 sens de circulation pendant 3h20 et 2 habitations sont évacuées. Les pompiers évitent la propagation de l'incendie à un autre bâtiment. Les contrôles effectués sur le plan atmosphérique et sur les eaux d'extinction ne signalent aucune pollution. Le premier bâtiment de 1 500 m<sup>2</sup> comprenant 40 t de solvants est totalement détruit. Un deuxième bâtiment contenant des emballages vides en PEHD et un atelier de maintenance sont détruits partiellement. Les toitures en acier sont détruites.

Les pertes matérielles et les dommages s'élèvent à plusieurs millions d'euros.

Un court-circuit au niveau d'un contacteur d'un nettoyeur haute pression arrêté la veille en fin de journée est à l'origine de l'incendie.

Suite à cet événement, l'exploitant révisé son étude de dangers pour prendre en compte ce phénomène et son POI. Il renforce les moyens matériels de prévention et de protection incendie.