



La référence du retour d'expérience sur  
accidents technologiques

# Incendie dans un centre de récupération de déchets métalliques

Home » Incendie dans un cer

Rechercher parmi nos 50 000 accidents et publications



N° 56367 - 17/07/2020 - FRANCE - 94 - VITRY-SUR-SEINE

E38.32 - Récupération de déchets triés



A 16h30, un feu se déclare dans un tas de DEEE dans un centre de récupération de déchets métalliques. Les employés tentent de maîtriser l'incendie à l'aide de 10 extincteurs, sans succès. Vers 17 h, une explosion se produit dans le brasier. Les employés sont évacués. L'électricité est coupée. Les pompiers éteignent l'incendie avec de l'eau et des additifs. Plusieurs bardages des bâtiments voisins sont démolis pour pouvoir arroser le feu à distance. Le lendemain, les employés nettoient les 150 m<sup>3</sup> ferrailles brûlées. Les regards et le réseau unitaire sont curés et pompés. Les déchets sont évacués et traités en centre de traitement agréé.

L'incendie engendre des dommages matériels à hauteur de 36 930 €.

D'après l'exploitant, l'incendie pourrait être dû à la présence d'un accumulateur électrique malgré son refus sur l'installation.

A la suite de l'incendie, l'exploitant met en place les actions suivantes :

- une vanne guillotine sur le réseau du site avant le rejet des eaux au réseau communal ;
- une consigne définissant les modalités de mise en œuvre du système d'obturation ;
- une information aux salariés de la présence du système de coupure et de l'établissement de la consigne d'utilisation.