

Incendie dans un centre de traitement de véhicules hors d'usage

Home » Incendie dans un centre de traitement de véhicules hors d'usage

Rechercher parmi nos 50 000 accidents et publications



N° 56434 - 28/11/2020 - FRANCE - 45 - BOISCOMMUN

E38.31 - Démantèlement d'épaves



Vers 22h15, un feu se déclare sur le groupe électrogène principal stocké à l'intérieur d'un bâtiment de 2 000 m² d'un centre de traitement de véhicules hors d'usage. Un employé détecte l'incendie et appelle les pompiers. Des explosions se font entendre. Le bâtiment abrite également 200 véhicules et des pièces détachées. Les pompiers rencontrent des difficultés d'accès et de circulation. La présence de mur coupe-feu permet d'éviter la propagation au reste des bâtiments. Le lendemain, les secours interviennent de nouveau suite à la reprise du feu sur les lames de parquet en bois stockés dans des véhicules calcinés.

Les 2 groupes électrogènes qui alimentaient le site en électricité, l'ensemble du TGBT et des cuves de fioul sont détruits par les flammes. Trois véhicules ont également brûlés. La perte est estimée à 300 000 €.

Selon la presse, le feu aurait débuté de manière accidentelle sur le groupe électrogène.