

ARIA - <https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55900/>

Incendie de fraiseuse dans une installation d'usinage

N° 55900 - 04/08/2020 - FRANCE - 76 - LE HAVRE

C33.11 - Réparation d'ouvrages en métaux



Vers 13h15, un feu de fraiseuse se déclare dans un local de 50 m² situé dans une cellule de 2 000 m² d'un bâtiment de 10 000 m² sur un site industriel spécialisé dans l'usinage des pièces métalliques. Les 50 employés présents sont évacués. Les flammes se propagent à la toiture. Un important nuage de fumée noire se dégage. La fraiseuse est mise en sécurité électrique. L'incendie s'éteint de lui-même faute de combustible. Les pompiers vérifient l'extinction complète à l'aide d'une caméra thermique et ventilent le bâtiment. Une surveillance est mise en place sur le canal de TANCARVILLE pendant 24 h. L'incendie détruit 100 m² de toiture de fibre d'amiante. Les eaux d'extinction et de refroidissement souillées par les 6 000 l d'huiles de la fraiseuse hydraulique sont collectées pour traitement par une société spécialisée.